

Prot. n. 2075

Verbania, 27/11/2013

Ill. ^{mo} Sig. SINDACO

del **COMUNE DI MERGOZZO**

Via Pallanza, 2

28802 MERGOZZO (VB)

Oggetto: D.Lgs. N. 31 del 02/02/2001. Controllo qualità acque destinate al consumo umano.
Analisi microbiologiche effettuate il 19 settembre 2013.

Con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. n°31 del 02/02/2001 = in attuazione alla Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano con la presente si trasmette in allegato copia certificati analitici relativi alle Analisi microbiologiche effettuate il 19 settembre 2013 per i punti di prelievo:

- ✓ “Montorfano” (Numero campione 1765A ME del 19 settembre 2013);
- ✓ “Capoluogo” (Numero campione 1762A ME del 19 settembre 2013);
- ✓ “P.zza S.Elisabetta” (Numero campione 1763A ME del 19 settembre 2013);
- ✓ “Bracchio cimitero” (Numero campione 1764A ME del 19 settembre 2013);
- ✓ “Via Strada Vecchia” (Numero campione 1766A ME del 19 settembre 2013);

I campioni risultano conformi al D.Lgs 31/2001.

A disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti.

Acque Nord S.r.l

Marta Gazzola



Descrizione campionatura

Numero Campione 1765A ME del 19 settembre 2013
Tipo campione ACQUA POTABILE
Analisi di Verifica
Prelevato a **MERGOZZO**
Presso Fontanella Montorfano
Prelevato da Personale Acque Nord
Pervenuto il 19 settembre 2013
Prove iniziate il 19 settembre 2013
Prove terminate il 20 settembre 2013


Parametri microbiologici e limiti

Parametri	U.M.	Valore	Metodica	Limiti D.L.31/2001	
				Limite	
Batteri coliformi a 37° C	numero/100ml	0	Idexx Quanti-Tray Colilert 18	0	
Escherichia coli	numero/100ml	0	Idexx Quanti-Tray Colilert 18	0	

Cloro residuo < 0,02 mg/l

I risultati ottenuti si riferiscono al campione sottoposto a prova

Il Responsabile servizio Analisi
 Dott.ssa Maria Gazzola



Descrizione campionatura

Numero Campione 1764A ME del 19 settembre 2013
Tipo campione **ACQUA POTABILE**
Analisi di Verifica
Prelevato a **MERGOZZO**
Presso Fontanella Bracchio cimitero
Prelevato da Personale Acque Nord
Pervenuto il 19 settembre 2013
Prove iniziate il 19 settembre 2013
Prove terminate il 20 settembre 2013


Parametri microbiologici e limiti

Parametri	U.M.	Valore	Metodica	Limiti D.L.31/2001	
				Limite	
Batteri coliformi a 37° C	<i>numero/100ml</i>	0	Idexx Quanti-Tray Colilert 18	0	
Escherichia coli	<i>numero/100ml</i>	0	Idexx Quanti-Tray Colilert 18	0	

Cloro residuo < 0,02 mg/l

I risultati ottenuti si riferiscono al campione sottoposto a prova

Il Responsabile servizio Analisi
 Dott.ssa Maria Gazzola



Descrizione campionatura


Numero Campione 1763A ME del 19 settembre 2013
Tipo campione **ACQUA POTABILE**
Analisi di Verifica
Prelevato a **MERGOZZO**
Presso Fontanella S. Elisabetta
Prelevato da Personale Acque Nord
Pervenuto il 19 settembre 2013
Prove iniziate il 19 settembre 2013
Prove terminate il 20 settembre 2013

Parametri microbiologici e limiti

Parametri	U.M.	Valore	Metodica	Limiti D.L.31/2001	
				Limite	
Batteri coliformi a 37° C	numero/100ml	0	Idexx Quanti-Tray Colilert 18	0	
Escherichia coli	numero/100ml	0	Idexx Quanti-Tray Colilert 18	0	

I risultati ottenuti si riferiscono al campione sottoposto a prova

Il Responsabile servizio Analisi
 Dott.ssa Marta Gazzola



Descrizione campionatura


Numero Campione **1766A ME** del **19 settembre 2013**
Tipo campione **ACQUA POTABILE**
Analisi di Verifica
Prelevato a **MERGOZZO**
Presso Fontanella Via Strada Vecchia
Prelevato da Personale Acque Nord
Pervenuto il 19 settembre 2013
Prove iniziate il 19 settembre 2013
Prove terminate il 20 settembre 2013

Parametri microbiologici e limiti

Parametri	U.M.	Valore	Metodica	Limiti D.L.31/2001	
				Limite	
Batteri coliformi a 37° C	numero/100ml	0	Idexx Quanti-Tray Colilert 18	0	
Escherichia coli	numero/100ml	0	Idexx Quanti-Tray Colilert 18	0	

I risultati ottenuti si riferiscono al campione sottoposto a prova

Il Responsabile servizio Analisi
 Dott.ssa Marta Gazzola



Descrizione campionatura

Numero Campione 1762A ME del 19 settembre 2013
Tipo campione ACQUA POTABILE
Analisi di Verifica
Prelevato a MERGOZZO
Presso Fontanella Capoluogo
Prelevato da Personale Acque Nord
Pervenuto il 19 settembre 2013
Prove iniziate il 19 settembre 2013
Prove terminate il 20 settembre 2013

Parametri microbiologici e limiti

Parametri	U.M.	Valore	Metodica	Limiti D.L. 31/2001	
				Limite	
Batteri coliformi a 37° C	numero/100ml	0	Idexx Quanti-Tray Colliert 18	0	
Escherichia coli	numero/100ml	0	Idexx Quanti-Tray Colliert 18	0	

Cloro residuo 0,15 mg/l

I risultati ottenuti si riferiscono al campione sottoposto a prova

Il Responsabile servizio Analisi
 Dott.ssa Marta Gazzola

